





**Anforderungen an den Untergrund:**

Holzschalung als Deckenunterlage muß mind. 24 mm dick, gesund und trocken sein. Die Breite der Bretter muß zwischen 8 cm und 16 cm betragen. Die Bretter müssen auf jedem Sparren mit zwei Drahtstiften befestigt sein. Bei Sparrenabständen über 75 cm ist die Dicke der Schalung entsprechend zu erhöhen. Die Schalung darf nicht mit Holzschutzmitteln, die den Dachaufbau schädlich beeinflussen, behandelt sein; gegebenenfalls sind Trennlagen zwischen Schalung und Dachhaut anzuordnen.

Wurmstichige Bretter dürfen nicht verwendet werden. Baumkanten sind nicht zulässig. Im übrigen muß die Schalung der Ö-Norm B 2215 entsprechen.

**POS. 1) AUSGLEICHLAGE**

Lieferrn und verlegen einer Lage Polypropylenvlies .... gr/m2 als Ausgleichsbahn auf die beschriebene Holzschalung. Überlappung der Vliesbahnen ..... cm.

	Lohn:	€.....	
	<u>Sonstiges:</u>	<u>€.....</u>	
ca. .... m <sup>2</sup>	Einheitspreis:	€.....	€.....

**POS. 2) DACHBAHN**

Dachbahn aus ECB-Kunststoff-Dachbahnen Marke DURABIT X20SM, 2 mm stark, analog DIN 16729, Ö-Norm B 3668, Ö-Norm B 3672, mit Glasvlieseinlage, ungefüllt, bitumenverträglich, UV-stabil, unverrottbar, wurzelfest, oder gleichwertige ..... lose auslegen und ausrichten. (Güteüberwacht durch österr. autorisierte Prüfanstalt).

Bahnenbreite: 1010 mm

Die Dachhaut wird im Randbereich mittels Metallteller mechanisch befestigt und anschließend mit der nächsten Dachbahn bei einer Überlappung von mind. 12 cm mittels selbstfahrendem Heißluft-schweißautomaten bzw. mit Handschweißgeräten homogen verschweißt, inkl. mechanischer Ichsens-befestigung (siehe Befestigungsschema des Herstellers).

	Lohn:	€.....	
	<u>Sonstiges:</u>	<u>€.....</u>	
ca. .... m <sup>2</sup>	Einheitspreis:	€.....	€.....

**POS. 3) GULLY**

Lieferrn und in die Dachbahn dicht einbinden von Dachgully aus PUR, Marke Grumbach, senkrecht und/oder waagrecht, wärmegeädämmt, mit Kiesfang, oder gleichwertiges ..... , NW .....

	Lohn:	€.....	
	<u>Sonstiges:</u>	<u>€.....</u>	
ca. .... Stk.	Einheitspreis:	€.....	€.....



**POS. 4) WANDHOCHZÜGE**

Herstellen von Wandhochzügen an aufgehendem Mauerwerk, Kaminen, Lüftern, usw. mit DURABIT X20SM Dachbahnen oder gleichwertige ..... Die Hochzüge sind lt. Hersteller mit geeignetem Kontaktkleber zu verkleben. Abwicklung bis ..... cm

	Lohn:	€.....	
	Sonstiges:	€.....	
ca. .... lfm	Einheitspreis:	€.....	€.....

**POS. 5) ATTIKAHOCHZÜGE**

Herstellen von Attikahochzügen mit DURABIT X20SM Dachbahnen oder gleichwertige ..... Die Dachbahnen sind bis zur Attikaaußenkante zu führen. Die Dachbahn in der Ebene ist im Ichsensbereich durchgehend wie in Pos. ....) zu befestigen. Abwicklung bis ..... cm

	Lohn:	€.....	
	Sonstiges:	€.....	
ca. .... lfm	Einheitspreis:	€.....	€.....

**POS. 6) TRAUFBLECH**

Liefern und montieren einer Traufe mit ECB-Verbundblech, verzinkt, einseitig beschichtet. .... Kantungen, Abwicklung bis ..... cm

	Lohn:	€.....	
	Sonstiges:	€.....	
ca. .... lfm	Einheitspreis:	€.....	€.....

**POS. 7) ATTIKAABDECKUNG**

Liefern und montieren einer Attikaabdeckung aus .....  
 ..... Kantungen, Abwicklung bis ..... cm

	Lohn:	€.....	
	Sonstiges:	€.....	
ca. .... lfm	Einheitspreis:	€.....	€.....

€.....



20 % Mehrwertsteuer

€.....

€.....